

## INFORME SIMPLIFICADO DE ENSAYOS Y CLASIFICACIÓN DE GAMA

Nº INFORME: P-19-20997/5

La Fundación GAIKER notifica que la gama de revestimientos de paredes y techos suministrada para el ensayo por:

**MONTÓ PINTURAS, S.A.U**  
**Ctra. de la Base Militar 11, 46163 MARINES (VALENCIA)**

con referencia comercial de la gama:

**MASSIMA+**  
**CUALQUIER COLOR**

Alcanza la siguiente Clasificación s/n EN 13501-1:2007 + A1:2009 para el campo de aplicación definido para la gama (\*)

Comportamiento al fuego		Producción de humos		Gotas en llamas
B	-	s1	,	d0

(\*) Clasificación válida para la gama de producto aplicada en una cantidad aproximada, dependiente del color, de 250-280 g/m<sup>2</sup> en dos manos y sobre: i) cualquier tipo de sustrato metálico o ii) sobre sustrato de euroclase de reacción al fuego A2-s1,d0 (tipo fibrocemento o silicato cálcico) que presente una densidad igual o superior a 650 Kg/m<sup>3</sup>.

Esta clasificación es el resultado de los datos incluidos en los informes de ensayo P-19-20997/1, P-19-20997/2 y P-19-20997/3 y el informe de clasificación de gama P-19-20997/4, todos ellos realizados por GAIKER entre las fechas 26/03/19 y 27/03/19.



Jesús Ballester Maestu  
Responsable Máximo de Ensayo  
Fecha de emisión  
3 de Abril de 2019