



INFORME SIMPLIFICADO DE ENSAYOS Y CLASIFICACIÓN

Nº INFORME: P-19-21794/3

La Fundación GAIKER notifica que la pintura plástica blanca mate para paredes y techos suministrado para el ensayo por:

MONTÓ PINTURAS, S.A.U
Ctra. de la Base Militar 11, 46163 MARINES (VALENCIA)

con referencia comercial:

UNO ZERO

Alcanza la siguiente clasificación s/n EN 13501-1:2007 + A1:2009 para el campo de aplicación (*):

Comportamiento al fuego		Producción de humos		Gotas en llamas
B	-	s1	,	d0

(*): Clasificación válida para el producto aplicado en una cantidad de 240-260 g/m², aplicados en dos manos de 120-130 g/m² por mano, y sobre: i) cualquier tipo de sustrato metálico o ii) sobre cualquier sustrato de euroclase de reacción al fuego A2-s1,d0 (tipo fibrocemento, silicato cálcico o cartón-yeso) que presente una densidad igual o superior a 525 Kg/m³.

Esta clasificación es el resultado de los datos incluidos en el informe de ensayo P-19-21794/1 y en el de clasificación P-19-21794/2 realizados por GAIKER entre las fechas 10/01/2020 y 20/01/2020.


Jesús Ballester Maestu
Responsable Máximo de Ensayo
Fecha de emisión: 21 de Enero de 2020

