



2-2 ENE 2020

Irteera — Salida

Nº: 16.15./20

## INFORME SIMPLIFICADO DE ENSAYOS Y CLASIFICACIÓN

Nº INFORME: P-19-21788/3

La Fundación GAIKER notifica que la pintura plástica mate blanca para paredes y techos de interior suministrada para el ensayo por :

**MONTÓ PINTURAS, S.A.U**  
**Ctra. de la Base Militar 11, 46163 MARINES (VALENCIA)**

con referencia comercial:

**UNO**

Alcanza la siguiente clasificación s/n EN 13501-1:2007 + A1:2009 para el campo de aplicación (\*):

Comportamiento al fuego		Producción de humos		Gotas en llamas
A2	-	s1	,	d0

(\*): Clasificación válida para el producto aplicado en una cantidad de 240-260 g/m<sup>2</sup>, aplicados en dos manos de 120-130 g/m<sup>2</sup> por mano, y sobre: i) cualquier tipo de sustrato metálico o ii) sobre cualquier sustrato de euroclase de reacción al fuego A2-s1,d0 (tipo fibrocemento, silicato cálcico o cartón-yeso) que presente una densidad igual o superior a 525 Kg/m<sup>3</sup>.

Esta clasificación es el resultado de los datos incluidos en el informe de ensayo P-19-21788/1 y en el de clasificación P-19-21788/2 realizados por GAIKER entre las fechas 10/01/2020 y 20/01/2020.

  
GAIKER  
Jesús Ballester Maestu  
Responsable Máximo de Ensayo  
Fecha de emisión  
22 de Enero de 2020