

INFORME SIMPLIFICADO DE ENSAYOS Y CLASIFICACIÓN

Nº INFORME: P-19-21273/3

La Fundación GAIKER notifica que el revestimiento de paredes y techos suministrado para el ensayo por:

MONTÓ PINTURAS, S.A.U
Ctra. de la Base Militar 11, 46163 MARINES (VALENCIA)

con referencias comerciales:

**VINILMAT
MAGNUM**

Alcanza la siguiente clasificación s/n EN 13501-1:2007 + A1:2009 para el campo de aplicación (*):

Comportamiento al fuego		Producción de humos		Gotas en llamas
A2	-	s1	,	d0

(*): Clasificación válida para el producto aplicado en una cantidad aproximada de 250 g/m², aplicados en dos manos de 125 g/m² por mano, y sobre: i) cualquier tipo de sustrato metálico o ii) sobre cualquier sustrato de euroclase de reacción al fuego A2-s1,d0 (tipo fibrocemento, silicato cálcico o cartón-yeso) que presente una densidad igual o superior a 525 Kg/m³.

Esta clasificación es el resultado de los datos incluidos en los informes de ensayo P-19-21273/1, P-19-21273/2 todos ellos realizados por GAIKER entre las fechas 13/05/19 y 23/05/19.



GAIKER

Jesús Ballesteró Maestu
Responsable Máximo de Ensayo
Fecha de emisión
5 de Junio de 2019