

CERTIFICADO

PINTURAS MONTÓ, S.A.U., mediante la presente, certifica que el producto, **HORMIMONT ACRILICO**, ha sido ensayado bajo la norma de ensayo UNE EN 1062-6:2003, "Materiales de recubrimiento y sistemas de recubrimiento para albañilería exterior y hormigón. Parte 6: Determinación de la permeabilidad al dióxido de carbono." En el LGAI Technological Center S.A.

Obteniendo como resultado una permeabilidad al CO₂ de 4,8 g/m²·d.

Adjuntamos informe de ensayo.



Ctra. de la base militar, s/n
46163 Marines (Valencia) España
Tel. 96 164 83 39
Fax 96 164 83 43

Eva Montagud
Dpto. de Calidad, Medio Ambiente y Atención al Cliente

PINTURAS MONTO, S.A.U.